



**КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

04 липня 2023 року

м. Кременчук

ПРОТОКОЛ № 12/2023

Головував: Артем ДАЦЕНКО – заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації, заступник голови комісії з питань ТЕБ і НС.

Присутні: члени комісії (за окремим списком).

Запрошені: Керівник Кременчуцької окружної прокуратури Андрій ЛАПКО, Керівник Глобинської окружної прокуратури Валерій ХАТЬОНКА, Голови територіальних громад (за окремим списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо приведення захисних споруд у відповідність до вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно до Указу Президента України №353/2023.
2. Про вжиття заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час підготовки жнивної кампанії 2023 року.
3. Про стан утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території Кременчуцького району.

По першому питанню денного

СЛУХАЛИ:

Заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації, заступника голови комісії з питань ТЕБ і НС Артема ДАЦЕНКА. Який наголосив, що враховуючи інформацію дану на нараді 30.06.2023р у начальника ПОВА, Кременчуцький район на даний момент знаходиться на першому місці по готових захисних спорудах цивільного захисту, а саме:

Всього 652 захисні споруди

Готові 587 - приблизно 90%

Не придатні 65 – приблизно 10%

Із 65-ти не придатних захисних споруд - 29 знаходяться на території Кременчуцької ТГ та 29 на території Глобинської ТГ. На території Піщанської ТГ – 2 та на території Козельщинської, Градиської, Семенівської, Омельницької, Оболонської громадах по 1 захисній споруді.

Відповідно до Указу Президента щодо збільшення фонду захисних споруд, Піщанська громада надіслала перелік із 6 найпростіших укриттів взятих на облік та Кременчуцька міська ТГ планує взяти на облік 12 захисних споруд.

Націлюємо громади привести до ладу наявні захисні споруди, та почати поповнювати фонд захисних споруд, найпростішими укриттями та спорудами подвійного призначення.

Також нагадую Вам що згідно пункту 5 Указу Президента України № 353/2023 будуть внесені пропозиції щодо змін Кримінального кодексу України в частині, що стосується посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких об'єктів, Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині встановлення (посилення) відповідальності посадових осіб, балансоутримувачів (власників) за неналежне утримання, експлуатацію об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до приміщень, які визначені як укриття, у разі оголошення сигналу тривоги, законодавчих актів щодо надання повноважень працівникам Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій стосовно прийняття рішень про притягнення до передбаченої законом України відповідальності балансоутримувачів (власників) об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту за порушення вимог щодо належного утримання, експлуатації таких об'єктів, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу до них у разі оголошення сигналу тривоги.

Заслухали Юрія САХНА заступника начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області який доповів, що за результатами оперативних обстежень фонду захисних споруд цивільного захисту листами було поінформовано Кременчуцьку районну військову адміністрацію та органи місцевого самоврядування.

Інформував присутніх також про те, що відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених

наказом МВС України від 09.07.2018 р. №579, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.07.2018 р. за №879/32331, для забезпечення готовності балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту щорічно здійснюють оцінку стану їх готовності з оформленням відповідних актів.

Оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводиться у разі здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та за зверненням балансоутримувачів про залучення співробітників ДСНС до їх складу. При цьому результати щорічних оцінок стану готовності, здійснених без залучення органів виконавчої влади, фахівців структурних підрозділів із питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування, органів і підрозділів ДСНС, балансоутримувачі інформують вищезазначені органи і підрозділи з наданням копій актів, складених за їх результатами.

Станом на 04.07.2023 року з облікованих **269** захисних споруд цивільного захисту по Кременчуцькому району в поточному році вже проведено оцінювання стану готовності **133** ЗС ЦЗ, за результатами проведення якого **76** ЗС ЦЗ оцінюються як «готові», **32** – як «обмежено готові», а ще **25** – як «не готові».

По всіх ЗС ЦЗ, які за висновками щорічного оцінювання оцінені як «не готові» або «обмежено готові» Кременчуцьким районним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській області було ініційовано їх розгляд на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ і НС з запрошенням на комісії балансоутримувачів таких ЗС ЦЗ.

**Заслухавши інформацію по першому питанню, з урахуванням її обговорення, місцева комісія -
ВИРІШИЛА:**

1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Головам територіальних громад, рекомендувати:
 - 2.1 Відпрацювати з балансоутримувачами (власниками) об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в яких були виявлені порушення, за підсумками проведених оперативних комісійних обстежень, питання приведення їх у готовність до використання за призначенням
 - 2.2 Разом із балансоутримувачами (власниками) привести у відповідність наявні захисні споруди;
 - 2.3 Вжити заходів щодо нарощення фонду захисних споруд цивільного для забезпечення 100% укриття населення району.
 - 2.4 Разом із балансоутримувачами (власниками) забезпечити безперешкодний доступ населення до захисних споруд цивільного захисту, подвійного призначення, найпростіших укриттів.

2.5 Отриману інформацію в ході обстеження захисних споруд цивільного захисту на території району, а саме неготових захисних споруд направити до окружної прокуратури.

Термін: 25.07.2023

2.6 Підготувати документи для зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту після закінчення воєнного стану.

Термін: до закінчення воєнного стану

По другому питанню денного

СЛУХАЛИ:

Заступника начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Юрія САХНА.

В минулому році Кременчуцьким районним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській області було проведено 84 обстеження хлібних масивів ранніх зернових культур, 86 об'єктів зберігання та переробки врожаю зерна. За результатами проведених обстежень виявлено 35 порушень щодо забезпечення пожежної безпеки на хлібних масивах та 263 порушення пожежної безпеки на об'єктах зберігання та переробки нового врожаю. На 28 об'єктах знаходились несправними дільниці електромережі; 76 об'єктів зберігання були не забезпечені системами протипожежного захисту; 19 об'єктів були не забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності; 60 об'єктів потребували вогнезахисного оброблення конструктивних елементів покрівель.

Під час проведення обстежень з працівниками сільгосп підприємств було проведено інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки під час збирання, зберігання та переробки нового врожаю. Проведено 5 рейдів з залученням органів місцевого самоврядування щодо проведення роз'яснювальної, масово-профілактичної роботи серед населення та працівників сільськогосподарських підприємств з метою недопущення виникнення пожеж хлібних масивів ранніх зернових культур, об'єктів зберігання та переробки врожаю з врученням видавничо-друкарської продукції, та охопленням в 119 чоловік.

Питання дотримання відповідних протипожежних заходів в період збирання ранніх зернових культур на хлібних масивах, об'єктах зберігання та переробки врожаю висвітлювалося в 2 –х інтернет виданнях, в 4 друкованих виданнях (статті в газетах) Кременчуцького району та транслювалися на радіо.

Як результат проведеної роботи є те, що за період підготовки та проведення збирання врожаю ранніх зернових культур на території Кременчуцького району у 2022 році пожеж не виникало.

Потрібно зазначити, що на даний час значно підвищились розміри штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки.

Наразі згідно ст. 175 КУпАП, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки тягне за собою накладення на громадян штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн), а для посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн).

Крім того до повноважень державних інспекторів у сфері пожежної та техногенної безпеки входить складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення за статтями 77-1 КУпАП, що встановлюють відповідальність за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Відповідно до ст. 77-1 КУпАП, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3 тис. 600 грн. до 6 тис. 120 грн) і на посадових осіб - від дев'ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 15 тис. 300 грн. до 21 тис. 420 грн).

Незважаючи на зусилля, які вживаються працівниками наглядово - профілактичного блоку для забезпечення належного стану пожежної безпеки об'єктів агропромислового комплексу району, з року в рік під час проведення перевірок та обстежень, щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час збирання нового врожаю, залишаються невиконаними заходи Актів (Приписів) або допускаються нові порушення через які виникають пожежі, які наносять великі збитки, як окремим суб'єктам господарювання, так і у цілому економіці держави.

З метою запобігання пожеж на хлібних масивах та у місцях зберігання та переробки зерна, їх власниками (користувачами) повинні проводитись заходи, визначені розділами 8.1, 8.3 Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, затверджених спільним наказом

Міністерства аграрної політики України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04.12.2006 № 730/770.

У минулі роки органами державного нагляду (контролю) в обов'язковому порядку проводилися заходи, спрямовані на запобігання виникнення пожеж під час зберігання та переробки врожаю зернових. Нажаль на сьогодні їх здійснення фактично не можливо. На період дії воєнного стану повністю припинено здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю).

**Заслухавши інформацію по другому питанню, з урахуванням її обговорення, місцева комісія -
ВИРШИЛА:**

1. Заслухану інформацію заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Юрія САХНА взяти до відома.

2. Організувати спільні рейди разом з представниками ДСНС, Національної поліції та органів агропромислового розвитку щодо забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки на полях зернових культур та місцях зберігання зерна на території громад.

Термін: на період підготовки та проведення збирання нового врожаю

3. Керівникам сільськогосподарських підприємств:

3.1 Вжити заходів щодо проведення перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) обкошування (з прибиранням скошеного) і оборювання смугою не менше 4 м завширшки хлібних полів в місцях прилягання їх до лісових та торф'яних масивів, степових смуг, автомобільних шляхів та залізниць.

3.2 Забезпечити проведення у період воскової стиглості перед косовицею розбивку збіжжя хлібних масивів на ділянки площею не більше 50 га, а також забезпечити між ділянками прокоси не менше 8 м завширшки. Посередині прокосів здійснити проорювання смуги не менше 4 м завширшки.

Термін: у період воскової стиглості

3.3 Вжити заходів щодо розміщення в період збирання врожаю ранніх зернових культур біля хлібних масивів, що знаходяться поблизу лісових та торф'яних масивів, автомобільних шляхів та залізниць, зовнішньої соціальної реклами на протипожежну тематику.

Термін: постійно

3.4 Організувати перед початком збирання врожаю перевірку зерноскладів та

зерносушарок на відповідність вимогам пожежної безпеки. Забезпечити усунення виявлених недоліків протипожежного стану до початку сушіння та приймання зерна.

Термін: до 20.07.2023

3.5 Вжити заходів щодо недопущення зберігання вкупі із зерном небезпечних в пожежному відношенні матеріалів, а також будь-якого устаткування, застосування всередині складських приміщень зерноочисних та інших машин з двигунами внутрішнього згоряння, експлуатацію сушарок з несправними: приладами контролю температури і автоматики відключення подавання палива в разі згасання факела в топці; системою електрозапалювання.

3.6 Забезпечити під час роботи сушарки контроль за температурою зерна шляхом відбирання проб кожні дві години.

3.7 Організувати проведення для запобігання утворенню застійних ділянок очищення завантажувально - розвантажувальних механізмів сушарок від пилу та зерна через кожну добу.

Термін: постійно

4. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу з висвітленням в ЗМІ питання щодо забезпечення протипожежного захисту сільськогосподарських зерноприймальних підприємств, місць збирання, переробки і зберігання врожаю та кормів на території Кременчуцького району.

По третьому питанню денного

СЛУХАЛИ:

Заступника начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Юрія САХНА.

Відповідно до «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 15.06.2015 року №696, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 р. за № 780/27225, утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання зобов'язані здійснювати юридичні особи, яким на підставі прав власності або іншого речового права належать такі об'єкти. Утримання пожежних гідрантів (далі - ПГ), встановлених на трубопровідних системах централізованого водопостачання населених пунктів, зобов'язані здійснювати підприємства питного водопостачання. Утримання ПГ включає: технічне обслуговування, поточний ремонт, забезпечення вільного доступу, утеплення (за необхідності), утримання колодязів, у яких встановлені ПГ, у сухому стані, очищення люків колодязів від сміття, снігу та льоду, фарбування кришок люків у червоний колір, забезпечення покажчиками відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні,

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (далі - НАПБ А.01.001), ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (далі - ДСТУ ISO 6309).

Проведення перевірок технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, у тому числі випробувань ПГ на водовіддачу в населених пунктах, покладається на пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС України. Так протягом квітня – травня 2023 року підрозділами 2 державного пожежно-рятувального загону (м. Кременчук) ГУ ДСНС України у Полтавській області проведено перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Заслухавши інформацію по третьому питанню, з урахуванням її обговорення, місцева комісія -

ВИРІШИЛА:

1. Заслухану заступника начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Юрія САХНА взяти до відома.

2. Головам територіальних громад рекомендувати:

2.1 Передбачити виділення необхідних коштів для ремонту та приведення в робочий стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання.

2.2 Розробити графіки ремонту пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж та погодити його з Кременчуцьким районним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській області.

2.3 Активізувати роботу щодо ремонту пожежних гідрантів та щомісячно інформувати про відремонтовані джерела протипожежного водопостачання Кременчуцьке районним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській області.

2.4 Розглянути питання щодо облаштування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в населених пунктах, де вони взагалі відсутні.


3. Заборонити підприємствам, установам, обслуговуючим компаніям використовувати протипожежне водопостачання не за цільовим призначенням.

4. Заборонити підприємствам, установам, обслуговуючим компаніям у будь яких цілях знімати, зафарбовувати, закривати покажчики пожежних гідрантів та пожежних водоймищ.

5. Вирішити питання щодо недопущення заасфальтовування (засипання,

демонтажу тощо) пожежних гідрантів під час проведення ремонту дорожнього покриття.

Заступник голови
комісії з питань ТЕБ і НС



Артем ДАЦЕНКО

Секретар комісії з питань ТЕБ і НС



Артем ЛАДИЖЕЦЬ